



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			הנושא ת.ז. _____, שזוהה על-ידי, ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר אמת, וכי הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי."	
5.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	כללי	נבקש לאפשר סטייה של 15% בתפוקות BTU למעלה ולמטה.	מאושרת סטייה של 10%.
6.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.6	נבקש להבהיר כי הסכם חתום וערבות ביצוע ימסרו לרשות רק לאחר שתתקבל פניה יזומה מהרשות לבקשת התקשרות ולא מראש עם הודעת הזכייה.	א. יש להגיש הסכם חתום כבר בשלב המכרז. ב. ערבויות ביצוע לרשויות – ראו סעיף 11.3.1 למסמך א'.
7.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.6	נבקש להבהיר מה המשמעות בהעמדת ערבות ביצוע "לקראת הזמנה ראשונה בלבד".	שאין צורך להעמיד ערבות ביצוע ללא שהרשות מתכוונת לבצע הזמנה מהספק.
8.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.6 2.1	נבקש להבהיר מהי סך ערבות הביצוע הנדרשת לזוכים במכרז.	ערבות ביצוע – לכל רשות כמפורט בסעיף 1.6 וכאמור בסעיף 11.3.1. ערבות מכרז – בשלב הגשת ההצעות בהתאם לקבוע בטבלה בסעיף 2.1.
9.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.7 – 1.8	1. נבקש להבהיר כי ישנה אי-התאמה מהותית בין סעיף 1.7, הקובע תקופת התקשרות ל – 12 חודשים, לבין סעיף 1.8 הקובע כי ככל ורשות מקומית חתומה על חוזה התקשרות ביחס למושא המכרז, אזי אלו יוכלו להתקשר רק לאחר 18 חודשים. אין חולק כי ככל ויחול המנגנון האמור, ייתכן מצב בו מציע כלל לא יתקשר בהסכם.	1. אין אי התאמה. מדובר בתקופות שונות. 2. לא רלוונטי לשלב המכרז.



עמוד 3 מתוך 31



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			1.12 (ב) או (ג) אחת ל – 12 חודשים, ולא לתקופה קצרה יותר, הכל בהתאם לתקופת האופציה כאמור בסעיף 1.7.	המילים: " או אחת לתקופה קצרה יותר לפי בחירתה" יימחקו.
14.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.13	נבקש להחיל את כלל ההבהרות הרלוונטיות ביחס לאמור בסעיף.	סעיף 1.13 הוא סעיף כללי. השאלה אינה ברורה.
15.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	2	נבקש להבהיר כי בכל מקרה של ארכה בהגשת שאלות ההבהרה כאמור בסעיף 2, הגשת ההצעה תהיה לכל הפחות 7 ימי עסקים לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה, וזאת כדי לאפשר למציעים להיערך בהתאם עם ההגשה או לקבל החלטות בהתאם לתשובות שיתקבלו.	אין הארכה של הגשת שאלות ההבהרה ולא יהא סבב הבהרות נוסף.
16.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	3.1	נבקש כי הניסיון יכלול גם אספקה והתקנה עבור תחום הבניה הרוויה ולא רק בגופים ציבוריים.	<u>הבקשה מקובלת:</u> בכל תתי הסעיפים בסעיף 3.1 לאחר המילים: "עבור גופים ציבוריים במבני ציבור" יבואו המילים: "או עבור גופים אחרים בבנייה רוויה (לרבות צירוף הניסיון כאמור)".
17.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	א.3.1	פרק א' – נבקש לשנות את מס' המינימום ל – 1,500 מזגנים לפחות בשנה במוצע בשנים 2022 – 2024.	הבקשה נדחית – הרשויות אינן מחמירות בתנאי הסף כפי שפורסמו במקור.
18.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	ג.3.1	פרק ג' – נבקש לשנות את מס' המינימום ל – 1,500 מזגנים לפחות בשנה במוצע בשנים 2022 – 2024.	הבקשה נדחית – הרשויות אינן מחמירות בתנאי הסף כפי שפורסמו במקור.
19.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	פרק א' 3.1	ברצוננו להבהיר כי לחברתנו ניסיון מוכח ורלוונטי הכולל את כלל מרכיבי השירות: בעבר, סיפקנו מזגנים למספר פרויקטים ציבוריים כאשר ההתקנה בוצעה ע"י קבלן חיצוני ובאחריותנו ובפיקוח ישיר שלנו.	מובהר כי אין מניעה שההתקנה בפרק א' בוצעה על ידי גוף אחר בפיקוח של המציע.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			כיום, חברתנו מבצעת גם את האספקה וגם את ההתקנה. יחד עם זאת, נכון למועד הגשת המכרז, היקף העבודות שביצענו אינו תואם את הכמויות הנקובות במסמכי הסף, אך ביכולתנו ובכוונתנו לעמוד באופן מלא בדרישות המכרז. בהתאם לכך אבקש להוסיף "המציע ביצע אספקה ו/או התקנה של מזגנים מפוצלים עיליים ומיני מרכזים".	
20.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	3.6	נבקש להבהיר כי המציע יגיש את מסמך א' (3) לוועדת המכרזים בהתאם לדין, ולעניין זה ר' ההבהרות המבוקשות ביחס למנהל המכרז.	הבקשה נדחת.
21.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	4.2	נבקש להבהיר כי ככל והתגלתה סתירה כתוצאה מטעות סופר ו/או לאור נסיבות שאינן תלויות במציע, תינתן למציע הזכות לתקן את הפגם בתוך 3 ימי עסקים.	הבקשה נדחת.
22.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	5.11	1. נבקש לקבל את נוסח כתב הארכת הערבות, וככל וזה לא יועבר, ימציא המציע נוסח כתב הארכה בהתאם לנסחים המופיעים אצלו במערכות. 2. נבקש להבהיר כי פירעון הערבות תהא בכפוף להודעה מוקדמת בת 14 ימי עסקים, ולאחר שניתנה למציע זכות טיעון. 3. נבקש לשנות את הסעיף כך שמשותף שהצעתו לא זכתה, הערבות תוחזר לו עד כ-14 ימים מיום מסירת ההודעה.	כלל הבקשות לעניין הערבות נדחות. נוסח הערבות מופיע במסמך א' (3).



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			4. נבקש להבהיר כי בכל הנוגע לסמכויות מנהל המכרז כאמור בסעיף, המציע יפעל בהתאם להחלטות ועדת המכרזים כאמור בדין, ור' ההבהרות המבוקשות ביחס למנהל המכרז.	
23.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	8	התבקשנו להגיש את המכרז ביום ההגשה בלבד. מאחר ויש רק את שעות הבוקר של אותו היום, נבקש לאפשר הגשה גם בימים שלפני תום מועד ההגשה כפי שנהוג בכל הרשויות הציבוריות בישראל.	ניתן להגיש ביום ההגשה או יום אחד לפניו.
24.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	8.3	נבקש להבהיר כי ככל והיו שינויים לאחר הגשת שאלות ההבהרה, אלו יועברו לכתובות הדוא"ל שהועברו על-ידי המציע.	מסמך ההבהרות מועבר לשואלים לכתובת מהם נשלחה השאלה ומועלות לאתר האינטרנט של מנהל המכרז.
25.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	8.6	נבקש להבהיר כי ככל ויתווספו רשויות נוספות, תינתן למציע האפשרות להעביר שאלות העברה רלוונטיות (ור' למשל ההבהרה ביחס לסעיף 1.8 לעיל).	הבקשה נדחת.
26.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	10.1	1. נבקש להבהיר כי ועדת המכרזים היא הגורם הבלעדי לבחינת ההצעות כאמור בסעיף, ולא מי מטעמה. 2. נבקש להבהיר כי בכל הנוגע לבחינת ההצעות, תפעל ועדת המכרזים בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ג-1973.	1. הבקשה נדחת. ועדת המכרזים מסתייעת במנהל המכרז כמו גם ביועץ המקצועי למכרז. 2. השאלה מיותרת הואיל והועדה פועלת על פי הדין החל עליה.



חתימה וחותמת: _____



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
32.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	11	נבקש להבהיר כי לספק תינתן שהות בת 14 ימי עסקים להעמדת כלל המסמכים הרלוונטיים מעת הודעת ועדת המכרזים על ההצעות הזוכות.	הבקשה נדחת.
33.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	11.2	1. נבקש להבהיר האם לאחר הודעת ועדת המכרזים כאמור בסעיף 11.1, כלל הרשויות המקומיות מחויבות להתקשר עם לפחות אחת מהזוכות בפרקים הרלוונטיים. 2. כמו כן, נבקש להבהיר כי ככל ורשות מקומית תבקש לערוך שינויים, לספק תינתן זכות סירוב ככל ומדובר בדרישות שאינן סבירות.	1. לא. 2. רשות שתבקש לערוך שינויים בהסכם תהא כפופה להוראות הדין וההסכמת הספק.
34.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	11.3.1	1. נבקש לשנות את הסעיף כך שמשותף אשר העמיד ערבות אך לא קיבל הזמנה מהרשות תוך 6 חודשים רצופים, יוכל לבקש ולקבל את הערבות הכללית שהעמיד עבור הרשות המקומית חזרה. 2. נבקש להבהיר מהי הערבות הכללית ומטרתה.	1. הבקשה נדחת. 2. הבטחת התחייבויות הספקים כלפי הרשות וביצוע הזמנות עד 400,000 ₪.
35.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	11.3.2	נבקש להפחית את גובה הערבות ל – 2.5% מסכום ההזמנה, ולגבי	1. הבקשה נדחת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			הזמנות מעל 500,000 ₪ בלבד. 2. נבקש להבהיר למען הסר ספק האם "ערבות כללית" הינה ערבות הביצוע.	2. ראו תשובה לשאלה 35 לעיל.
36.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	11.3.3	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.
37.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	11.6	נבקש להבהיר כי אין מסמך ה'. כמו כן, נבקש כי ביטול ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף יהא בכפוף להודעה מוקדמת בת 30 ימי עסקים, ולמציע תינתן זכות שימוע וטרם ביטול ההתקשרות ובהתאם לדין. עוד נבקש כי במקרה של ביטול ההסכם, ישלמו המזמינות את סך העלויות שהוציא הספק ביחס להזמנות אשר בוצעו אך טרם סופקו.	במקום: "מסמך ה'" יירשם: "מסמך ג'".
38.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	12	נבקש להבהיר את היקף ההזמנות בתקופת ההתקשרות.	מדובר במכרז מסגרת ללא התחייבות להזמנות. כל מציע יעריך לפי ניסיונו את צרכי הרשויות.
39.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	12.1	נבקש להבהיר כי ככל והמזמינות יבחרו שלא לבצע הזמנת מזגנים או התקנת מזגנים מהמציע בהיקף שאינו סביר, אזי למציע תהא הזכות להורות על ביטול ההסכם.	הבקשה נדחית.
40.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	12.2	נבקש לקבוע כי ככל ורשות מקומית תפנה לקבלת הצעת מחיר במסגרת בקשה להצעת מחיר, המחירים בהצעה יוצמדו למדד המחירים לצרכן. כמו כן, נבקש להבהיר כי אמות המידה יהיו סבירות.	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
41.	מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות : פירוט מזגנים מוצעים – פרק א' + פרק ג'	15.01.02 - 15.02.04	נבקש סטייה של 10% +/-.	הבקשה מקובלת.
42.	מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות : פירוט מזגנים מוצעים – פרק א' + פרק ג'	15.01.05 - 15.02.09	לחברתנו אין מיני מרכזי עם דגם מאייד גובה 40 ס"מ, נבקש להגיש אך ורק מיני מרכזי דגם מאייד נמוך.	הבקשה מקובלת.
43.	מסמך א' (1) – פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם	3	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף רלוונטי ביחס לפרק ד' בלבד.	נכון.
44.	מסמך א' (1) – פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם	4	נבקש להבהיר כי המציע יוכל להחליף את אנשי הקשר בתיאום מראש עם הרשות המקומית.	הבקשה מקובלת.
45.	מסמך א' (1) – פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם	5	נבקש להחיל את ההבהרות המבוקשות ביחס לסעיף 3.1 בסעיף זה.	ככל שהיו שינויים בתנאי הסף יש למלא טבלה בהתאם.
46.	מסמך א' (1) – פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם	6	נבקש לשנות את הסעיף כך שהתעודות והמסמכים הרלוונטיים יועברו ככל והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה.	הבקשה נדחית.
47.	מסמך א' (2) – אישור ר"ח על מחזור כספי	כללי	נבקש להבהיר כי המציע יוכל להציג אישור דומה למסמך המבוקש בנספח א' (2) העונה על כלל דרישות המסמך.	הבקשה נדחית.
48.	מסמך א' (3) – נוסח ערבות המכרז		נבקש להוסיף לאחר המילים ("____ שקלים חדשים") את המילים "להלן : סכום הערבות" ("____") בנוסף נבקש למחוק את המילים "הסך הכולל הנ"ל" ובמקום לכתוב "על סכום הערבות" וכן מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל אין פירושה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה וזו לא תחשב כ-"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.	אין שינוי בנוסח הערבות.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
49.	מסמך ב' – הצהרת המשתתף	4	נבקש להבהיר כי המציע יעביר מסמכים, ככל ויידרש, בהתאם לדין וככל ומדובר בדרישה סבירה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
50.	מסמך ב' – הצהרת המשתתף	8	נבקש להבהיר כי ביצוע המכרז יהיה כנדרש בדין, וכפי שהמציע מספק שירותיו לכלל לקוחותיו במשק.	אין שינוי במסמכי המכרז.
51.	מסמך ב' – הצהרת המשתתף	12	נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף כדי לגרוע מכל זכות העומדת למציע בהתאם לדין.	אין שינוי במסמכי המכרז.
52.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז כלפי	כללי	נבקש להוסיף כי לספק תינתן הזכות לפנות לוועדת המכרזים בכל עת בדרישה להחלפת מנהל המכרז ובכלל זאת לבטל את מינויו בהתאם לדין.	הבקשה נדחית.
53.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז כלפי	כללי	נבקש להבהיר כי התחייבויות המציע הן כלפי הרשויות המקומיות וועדת המכרזים כאמור בדין. לחלופין, נבקש להבהיר את סמכויות מנהל המכרז וכן את המקור בדין לסמכויות אלו.	אין שינוי במסמכי המכרז.
54.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז כלפי	2.1	מבלי לגרוע מההבהרות המבוקשות לעיל, נבקש להבהיר כי הדיווח למנהל המכרז יהיה בעת תחילת ההתקשרות בלבד.	אין שינוי במסמכי המכרז.
55.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז כלפי	2.2	נבקש להבהיר כי הספק יעביר דו"ח אחת לרבעון.	אין מניעה כי יועבר דו"ח אחת לרבעון.
56.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז כלפי	2.3	נבקש להבהיר כי כל דרישה לקבלת מידע תהא על-פי החלטת ועדת המכרזים, ובכפוף להיותה סבירה.	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
57.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז	3.1	נבקש למחוק את הדרישה המחייבת את הזוכה לשלם 1.5% מהתמורה שתתקבל בקשר עם הסכם זה. דרישה זו אינה רציונאלית ואינה כלכלית עבור המציע. אלה עלויות שצריכות להגבות מהרשויות עצמן שמעוניינות להתקשר עם המציע. נדגיש כי בעניין זה לא קיימת כל חובה או זכות משפטית של הרשויות לדרוש מהמציע לשלם "עמלת מנהל". דרישה זו אינה הגיונית ואינה מקובלת בהקשר לביצוע השירותים ואינה סבירה. נבקש להסיר את הדרישה או לחלופין להפחית את הסכום ל – 0.5%	הבקשה נדחית.
58.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז	3.1	נבקש לשנות את הסעיף, כך שעמלת מנהל המכרז תעמוד ע"ס 1% לכל היותר.	הבקשה נדחית.
59.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז	3.2	נבקש להבהיר כי הספק יפעל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים, ובכפוף לכל הזכויות העומדות לו בדיון.	הבקשה נדחית.
60.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז	4.2	נבקש להבהיר כי ככל ולא בוצעו הזמנות כאמור בסעיף, תוחזר לספק הערבות לרבות הזכות להודיע על סיום ההתקשרות בתוך 30 ימים.	הבקשה נדחית.
61.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז	4.3	נבקש להבהיר כי הספק יפעל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף לזכויות המוקנות לו בדיון בלבד, וכי ככל ולמנהל המכרז מוקנית סמכות בהתאם לדיון, נבקש להבהיר סמכויות אלו ומקורן החוקי.	הבקשה נדחית.
62.	מסמך ב' (1) – כתב התחייבות מנהל המכרז	4.3.3	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
63.	מסמך ב' (2) – כתב ערבות כלפי מנהל המכרז		נבקש להוסיף לאחר המילים ("שקלים חדשים") את המילים "להלן" : "סכום הערבות") בנוסף נבקש למחוק את המילים "הסך הכולל הנ"ל" ובמקום לכתוב "על סכום הערבות" וכן מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל אין פירושה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה וזו לא תחשב כ-"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.	אין שינוי בנוסח הערבות.
64.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	3.4	נבקש להבהיר כי הספק יפעל בהתאם לתעודת האחריות המונפקת על-ידי הספק לכלל מוצריו ולפי נהלי הספק, לרבות אלו המסופקים במסגרת המכרז, והכל בהתאם לדין. לפיכך, נבקש למחוק כל דרישה כי הספק יפעל בניגוד לתעודת האחריות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
65.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	3.6	נבקש לשנות את הסעיף, כך שהספק יוכל לפעול באמצעות קבלני משנה לאחר התחלת ההתקשרות, ובתיאום מראש ובהסכמת הרשות המקומית.	ראו סעיף 25 להסכם.
66.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	3.7	1. נבקש להבהיר כי הספק יוכל לתאם עם הרשות המקומית מועדי אספקה ו/או התקנה שונים מהאמור בסעיף בהסכמת הרשות המקומית. 2. נבקש להבהיר כי ככל ויחולו עיכובים באספקה ו/או התקנה בנסיבות שאינן תלויות בספק, אין הדבר יהווה הפרה יסודית של	1. הבקשה מקובלת. 2. הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			הסכם ההתקשרות ובכלל זאת זכות לפיצויים.	
67.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	3.8	נבקש להחריג למעט במקרים חריגים שאינן תלויות בספק, בהם הנסיבות לא מאפשרות לבצע את העבודות בזמן.	הבקשה מקובלת.
68.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	3.9	נבקש להבהיר באילו פרטים לא מהותיים מדובר? ייתכן שמה בעיני הרשות נחשב לא מהותי ייחשב בעיני הספק.	לפי שק"ד הרשות.
69.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	4.7	נבקש למחוק את המילה "לציית" ובמקום לכתוב "להישמע".	הבקשה מקובלת.
70.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	6.1 + 6.2	1. נבקש להבהיר כי המכרז הוא להתקנה ו/או אספקה של מזגנים בלבד, ולא לאחזקה שוטפת. ככל ומדובר במתן שירות בתקופת האחריות, הספק יפעל בהתאם לתעודת האחריות המונפקת בעת אספקת המוצרים. 2. נבקש להבהיר כי במסגרת תקופת האחריות, כלל התיקונים מבוצעים בהתאם לרמת השירות המקובלת וכי כלל החלפים (ככל ויהיה צורך בכך) עומדים בתקנים הרלוונטים.	1. המכרז אינו לאחזקה אלא לאספקה ומתן שירותי אחריות. 2. אין שינוי במסמכי המכרז.
71.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	6.3	נבקש להוסיף לאחר המילים "כבלתי מתאימים" את המילים "וזאת מטעמים סבירים בלבד".	הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
72.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	7.1	נבקש כי הוראה זו תחול בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לספק, תוך מתן זמן סביר לתקן את ההפרה האמורה.	הבקשה מקובלת.
73.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	7.1	נבקש לשנות את האחוז מ "15% ל – "5%"	הבקשה נדחית.
74.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	7.3	נבקש להבהיר כי בעת ההתקשרות הפרטנית עם רשות מקומית, הספק יציג לגורם הרלוונטי את האישורים המבוקשים ביחס לעובדיו.	הבקשה מקובלת.
75.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	7.5	נבקש להוסיף לאחר המילים "של הרשות המקומית" את המילים "שתהיה מנומקת ולאחר שתינתן לספק הזדמנות להגיב לטענות ככל שימצא לנכון"	הבקשה נדחית.
76.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	8.4	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "וכן, למעט תשלום בגין הזמנות עבודה חתומות אשר הונפקו ונמסרו למציע לביצוע".	מקובל ביחס לעבודות שבוצעו בפועל.
77.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	9.6	נבקש להחיל את כלל ההבהרות המבוקשות ביחס למסמך ב'1 למסמכי המכרז ביחס למנהל המכרז. כמו כן, נבקש להבהיר כי כל קיזוז ייעשה בהתאם לדין.	אין שינוי במסמכי המכרז.
78.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	9.6	נבקש למחוק את הדרישה המחייבת את הזוכה לשלם 1.5% מהתמורה שתתקבל בקשר עם הסכם זה. דרישה זו אינה רציונאלית ואינה כלכלית עבור המציע. אלה עלויות שצריכות להגבות מהרשויות עצמן שמעוניינות להתקשר עם המציע. נדגיש כי בעניין זה לא קיימת כל חובה או זכות משפטית של הרשויות לדרוש מהמציע	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			לשלם "עמלת מנהל". דרישה זו אינה הגיונית ואינה מקובלת בהקשר לביצוע השירותים ואינה סבירה. נבקש להסיר את הדרישה או לחלופין להפחית את הסכום ל – 0.5%	
79.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	9.7	נבקש להחיל את כלל ההבהרות המבוקשות ביחס למדד כאמור בסעיף 1.11 למסמך א' ביחס לסעיף זה.	ככל שהיו שינויים לעיל הם יחולו גם לגבי הסעיף הזה.
80.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	9.10	נבקש להוסיף לאחר המילים "עם הבדיקות" את המילים "הסבירות"	הבקשה נדחת.
81.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	9.13	הרשות תהיה רשאית לבצע קיזוז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק על פי הסכם זה, רק לאחר שניתנה לספק הודעה מראש בת 7 ימים על כוונת הרשות לביצוע קיזוז/ניכוי בצירוף אסמכתאות ולספק תינתן הזכות להשיב או להתגונן בפניה הדרישה תוך 3 ימים. בכל מקרה, יובהר כי סעיף הקיזוז לא יעלה על שיעור של 3% משווי ההזמנות במצטבר שתבצע כל רשות במהלך כל תקופת ההסכם	ניכוי/קיזוז ייעשו לאחר הודעה לספק.
82.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	9.15	נבקש להבהיר כי ועדת המכרזים היא המקור לאשר את נושא התמורה, וככל וזו הסמיכה את מנהל המכרז, נבקש להבהיר את מקור הסמכות של מנהל המכרז לאשר את החשבון כאמור בסעיף כמו גם לקבל כל מסמך הנוגע לסמכות זו.	מדובר בשלב החוזי - "המנהל" המוזכר בסעיף, אינו "מנהל המכרז" אלא מנהל מטעם הרשות.
83.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	10.1	נבקש כי האחריות תהיה בקשר עם ביצוע העבודה.	הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
84.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	10.1	נבקש למחוק את המילה "בלעדית" לאורך הסעיף וכן להוסיף לאחר המילים "הרשות המקומית" את המילים "ככל שרלוונטי לעבודות נשוא הסכם זה".	אין שינוי במסמכי המכרז.
85.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	11.1	נבקש להבהיר כי הספק יפעל בהתאם לתעודת האחריות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
86.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	11.2	נבקש להבהיר כי כל ביקורת תהיה בתיאום מלא עם הספק ולא פחות מ-24 שעות מעת הביקורת.	
87.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	11.3	נבקש להבהיר כי המפקח ו/או מי מטעמו יתאמו עם הספק כל ביקור, כמו גם כך שהספק שומר לעצמו כל זכות לטעון לגבי סוד מסחרי.	אין שינוי במסמכי המכרז.
88.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	11.4	נבקש לחדד כי "בלתי מתאימים" יבחן בהתאם להוראות ההסכם. כמו כן, נרצה להבהיר כי אין באמור כדי לגרוע מזכות הספק לפנות לערכאות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
89.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	11.6	נבקש לשנות את זמן ההתראה מ "48 שעות" ל "2 ימי עסקים"	הבקשה מקובלת.
90.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	14.3	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "וזאת בכפוף לקבלת פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב ובכפוף לכך שניתנה לספק הודעה מראש על מנת שיוכל להתגונן באופן סביר ככל שהרשות תקבל תביעה / דרישה בעניין זה"	האמור בסעיף כפוף לפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו. העירייה לא תתנגד לצירופו של הספק להליכים.
91.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.2	נבקש למחוק את המילה "בלבד", וכן נבקש למחוק את המילים "לכל נזק" ובמקום לכתוב "לפי דין לנזק"	הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
92.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.3	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "עקב מעשה או מחדל של הספק"	הבקשה מקובלת.
93.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.4	יש למחוק את המילה "המוחלטת" בשורה הראשונה	הבקשה מקובלת.
94.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.4	נבקש למחוק את המילה "מוחלטת".	הבקשה מקובלת.
95.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.5	נבקש כי בכל הנוגע לחובת השיפוי של הספק כלפי הרשות, תהא כפופה לאחריותו של הספק לפי דין ורק על-פי פסק-דין חלוט, או לכל הפחות שביצעו אינו עוכב, ובכפוף לכך שניתנה הודעה מראש על מנת שיוכל להתגונן באופן סביר בפני דרישה/תביעה כאמור.	ראו תשובות לעיל.
96.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.5	1. נבקש למחוק את המילים "מתחייב לפצות ו/או לשפות" ובמקום לכתוב "שפה". 2. נבקש למחוק את המשפט "כל נזק ו/או כל חיוב ו/או כל תשלום ו/או כל תוצאה" ובמקום לכתוב "נזק ישיר ו/או חיוב כספי ו/או תשלום ו/או תוצאה" 3. נבקש למחוק את המילים "אף משטרם נשאה בהם בפועל" ובמקום לכתוב "וככל שנבא" ולהוסיף לפני המילים "מאופן הביצוע" את המילים "של הספק וקשורים"	1. המילים: "לפצות ו/או" יימחקו. 2. הבקשה נדחית. 3. הבקשה מקובלת. 4. הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			4. נבקש למחוק את המילים "בין שבועו כהלכתו ובין שבועו ברשלנות".	
97.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.5	יש למחוק את המילים הבאות: 1. בשורה 1: "לפצות" ו/או כל חיוב כספי" ו/או כל תשלום ו/או כל תוצאה". 2. בשורות 2 – 3: "ו/או שהרשות המקומית תהיה חייבת לשאת בהם, אף משטרם נשאה בהם בפועל". 3. שורה 4: "ובין שבועו כהלכתו ובין".	1. ראו תשובה לשאלה 96 לעיל. 2. הבקשה מקובלת. 3. הבקשה מקובלת.
98.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	15.6	"מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) הרשות המקומית הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק והבאים מטעמו (לרבות קבלני משנה מטעמו) לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום _____ 5000 ש"ח _ והרשות המקומית פוטרת את הספק והבאים מטעמו (לרבות קבלני משנה מטעמו) ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."	
99.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	16	יובהר כי מתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות ומעלה, ובמקרים דחופים בתוך 24 שעות מעת קבלת ההודעה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מהאפשרות לבקש ארכה ממשען, לפי העניין.	אין שינוי בהוראות המכרז.
100.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	16.1.1	נבקש התקנת מזגנים עד 3 ימי עסקים .	הבקשה מקובלת.
101.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	16.1.1	נבקש לשנות את זמן ההגעה מ"24 שעות" ל"2 ימי עסקים".	הבקשה מקובלת.
102.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	16.1.2	נבקש לשנות את זמן ההגעה מ"36 שעות" ל"2 ימי עסקים".	הבקשה מקובלת.
103.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17	יובהר כי מתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות ומעלה, וזאת מבלי לגרוע מהאפשרות לבקש ארכה מהרשות המקומית, לפי העניין.	אין שינוי בהוראות המכרז.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
104.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17.1	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "וזאת בכפוף להודעה שתשלח לספק מראש ובכתב של 7 ימים ולאחר שתינתן לספק הזדמנות להגיב לטענות ובכלל זה לפעול לתיקון ההפרה (לכאורה) נשוא המכתב"	אין שינוי בהוראות המכרז.
105.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17.6	נבקש לשנות לעד 3 ימי עסקים.	הבקשה מקובלת.
106.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17.7	נבקש לשנות כי בשנת שירות הראשונה, במקרה לחלק שלא נמצא במלאי יוחלף מזגן חדש.	הבקשה מקובלת.
107.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17.9	נבקש לשנות עד 2 ימי עסקים, מרגע פתיחת הקריאה.	מקובל ביחס לאספקת מזגן חלופי.
108.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17.9	נבקש לעדכן את הסכומים בטבלה: 1. מענה וטיפול בתקלה רגילה – מסכום של "350 ₪" ל – "200 ₪". 2. מענה וטיפול בתקלה ביטחונית – מסכום של "200 ₪" ל – "100 ₪". 3. מענה וטיפול בתקלה מיוחדת / דחופה – מסכום של "200 ₪" ל – "100 ₪". 4. אספקת מזגן חלופי – מסכום של "1,000 ₪" ל – "250 ₪". 5. אי אספקת במועד – מסכום של "250 ₪" ל – "100 ₪".	הבקשה נדחית.
109.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	17.9	נבקש לשנות תוך 24 שעות, מרגע פתיחת הקריאה.	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
110.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	20	בעניין זה נבקש להבהיר כי חילוט הערבות על ידי הרשות יהיה בכפוף לכך שלספק ניתנה הודעה מראש ובכתב של לפחות 7 ימי עסקים טרם ההחלטה על מימושה, ההודעה הנ"ל כללה נימוק בדבר דרישת הרשות לחילוט הערבות, ולאחר שניתנה לספק הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה (לכאורה) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה.	חילוט ערבות יעשה בהתאם להוראות הדין לרבות קיומו של שימוע טרם החילוט.
111.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	20.2	נבקש כי הוראה זו תחול בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לספק, תוך מתן זמן סביר לתקן את ההפרה האמורה.	ראו תשובה לשאלה 110 לעיל.
112.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	21.2	נבקש למחוק את המילה "ציות" ובמקום לכתוב "שמירה על ההוראות"	הבקשה מקובלת.
113.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	23.1	נבקש כי הוראה זו תחול בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לספק, תוך מתן זמן סביר לתקן את ההפרה האמורה.	תינתן התראה מראש.
114.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	23.1	הרשות תהיה רשאית לבצע קיזוז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק על פי הסכם זה, רק לאחר שניתנה לספק הודעה מראש בת 7 ימים על כוונת הרשות לביצוע קיזוז/ניכוי בצירוף אסמכתאות ולספק תינתן הזכות להשיב או להתגונן בפניה הדרישה תוך 3 ימים. בכל מקרה, יובהר כי סעיף הקיזוז לא יעלה על שיעור של 3% משווי ההזמנות במצטבר שתבצע כל רשות במהלך כל תקופת ההסכם	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
115.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	23.2	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.
116.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	24.1	1. נבקש כי תתאפשר המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון, בכפוף לכך שזכויות הרשות לא תיפגענה. 2. נבקש להבהיר כי אין באמור כדי לגרוע מהתקשרות הספק מול קבלני משנה/מתקינים או ביצוע העבודות באמצעותם.	1. ניתן יהא לאשר מול הרשות שלא תסרב אלא מטעמים סבירים הנוגעים לפגם בהליך המנהלי. 2. הבקשה מקובלת בתנאי ההסכם.
117.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	25.1	1. נבקש להוסיף לאחר המילים "דעתו הבלעדית" את המילים "שתתקבל מטעמים סבירים בלבד". 2. נבקש להוסיף לאחר המילים "10 ימים מראש" את המילים "ובלבד שהספק טרם התקשר בחוזה מחייב עם ספק המשנה לביצוע עבודות כלשהו בהקשר עם הסכם זה".	1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית.
118.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	26.1	בעניין זה נבקש כי זכות הרשות לביטול ההסכם תהיה אך ורק בשל הפרה יסודית של הספק את ההסכם שלא תוקנה תוך 7 ימי עסקים או הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה תוך 14 ימי עסקים וכי בכל מקרה תינתן לספק התראה על ביטול ההתקשרות מראש ובכתב של	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			לפחות 10 ימי עסקים וכן תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את ההפרה.	
119.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	26.1.1	נבקש למחוק סעיף זה או לחדד כי מדובר בהוראות מהותיות על-פי הסכם זה, אחרת מדובר בסעיף סל ולא ברור, אשר עשוי להעמיד את הספק במצב של הפרה ועמידה בפני ביטול ההסכם במקרים רבים, הנתונים לשיקול דעתה של הרשות.	הבקשה נדחית.
120.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	26.1.2	1. נבקש להוסיף לסעיף את הדברים הבאים: "הפיצוי המוסכם המצטבר שישולם על-ידי הספק, במסגרת ההתקשרות, הוא הסעד היחיד והבלעדי לעניין הפרות הספק, ולא יעלה על 5% מסך התמורה שתשולם לספק בפועל, לרבות סעד לביטול ההסכם". 2. נבקש לשנות את הוראות הסעיף לנוסח הבא: "טרם ניכוי כל סכום פיצוי מכל תשלום המגיע לספק, תינתן הודעה בכתב לספק, וכי תינתן לספק זכות להתגונן והזדמנות לתקן או להסביר את ההפרה, תוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על כך. דברים אלה יחולו ביחס לכל סעד קיזוז העומד לטובת	הבקשות בסעיף זה נדחות.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			הרשות במסמכי המכרז.	
121.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	26.1.2	נבקש למחוק את המילה "פיצוי" ובמקום לכתוב "שיפוי" וכן למחוק את המילים "כל נזק ישיר או עקיף" ובמקום לכתוב "נזק ישיר"	במקום "פיצוי" יירשם: "שיפוי".
122.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	26.2.1	נבקש לשנות את מס' הימים מ "20 יום" ל – "60 יום"	הבקשה נדחית.
123.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	27.1	נבקש למחוק את הסעיף בכל הנוגע להפעלת הספק "במקרה חירום" על-ידי הרשות המקומית. הספק יפעל בהתאם לדין בכל הנוגע ל-"שעת חירום".	אין שינוי בהוראות המכרז. ככל שתהא הוראת דין גוברת – יפעלו על פי הוראת הדין.
124.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	27.2	נבקש להבהיר כי הספק יפעל בהתאם לדין ובמצב של "שעת חירום".	אין שינוי בהוראות המכרז. ככל שתהא הוראת דין גוברת – יפעלו על פי הוראת הדין.
125.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	27.3	1. נבקש להבהיר כי ככל ותוכרז "שעת חירום" כהגדרתה בסעיף 27.1, הספק יפעל בהתאם להוראות כפי שיקבעו בהחלטת הממשלה. 2. ככל ותוכרז "שעת חירום", הספק יעשה ככל שביכולתו לספק את השירותים המבוקשים, למעט במקרים בהם מדובר בנסיבות שאינן בשליטתו. במקרה כזה יובהר כי אין באמור כדי להוות עילה לביטול הסכם ההתקשרות ו/או לקבלת פיצוי.	אין שינוי בהוראות המכרז. ככל שתהא הוראת דין גוברת – יפעלו על פי הוראת הדין.
126.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	27.5	ככל ותוכרז "שעת חירום" (כמו גם במקרה בו לא תתקבל ההבהרה ביחס ל-"מקרה חירום" כהגדרתו בסעיף 27.1), הספק יעשה	אין שינוי בהוראות המכרז. ככל שתהא הוראת דין גוברת – יפעלו על פי הוראת הדין.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			ככל שביכולתו לספק את השירותים המבוקשים, למעט במקרים בהם מדובר בנסיבות שאינן בשליטתו. במקרה כזה, יובהר כי אין באמור כדי להוות הפרה יסודית, ובכלל זאת עילה לביטול הסכם ההתקשרות ו/או לקבלת פיצוי.	
127.	מסמך ג' – הסכם מסגרת	כללי	נבקש להוסיף סעיף "כוח עליון" המקובל בהסכמים מסוג זה, כדלקמן: נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת "כוח עליון" שמשמעתו לעניין הסכם זה – מלחמה מוכרזת, (להבדיל מאירועים בשטחים, לרבות סגר חלקי או שלם, מבצע צבאי מוגבל וכיו"ב), שביתה כללית בישראל בכל המשק, אמברגו, אסון טבע שלא ניתן לצפותו (להבדיל מתנאי מזג אוויר קשים או מגיפה), שביתה מפעלית, ענפית או כללית, מחסור בחומרי בניין, מחסור בעובדים, אי קבלת רישיונות להעסקתם של פועלים זרים או בגלל תנאים קיצוניים ובלתי צפויים אחרים, ולמציע לא הייתה שליטה עליהם ולא היה באפשרות המציע להתגבר על העיכוב גם אם היה עושה שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשם כך – המזמינות יעניקו למציע ארכה לביצוע האספקה בהתאם לנסיבות, מבלי שהדבר ייחשב להפרה ו/או יהיה כרוך בפיצוי ו/או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה. יוער כי המציע מתחייב לעשות ככל שביכולתו לספק את הטובין והשירותים בהתאם להסכם זה ולתנאים המפורטים בו, ולקיים את התחייבויותיו.	הבקשה נדחת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
128.	נספח א' – נוסח ערבות ביצוע		1. נבקש להוסיף לאחר המילים "_____" שקלים חדשים" את המילים "להלן: סכום הערבות". 2. נבקש למחוק את המילים "הסך הכולל הנ"ל" ובמקום לכתוב "על סכום הערבות" 3. מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל אין פירושה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה וזו לא תחשב כ-"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.	אין שינוי בנוסח הערבות.
129.	נספח ב' – הוראות ביטוח	1	יש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות הקבלן קיימת"	הבקשה נדחית.
130.	נספח ב' – הוראות ביטוח	7.1	נבקש להוסיף את המילים "בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן".	הבקשה מקובלת.
131.	נספח ב' – הוראות ביטוח	7.1	המילים "ו/או הרשות המקומית" ימחקו. במקומן תתווספה המילים "ולעניין הרשות המקומית יכלל הרחב	ראה תשובה לשאלה 130.
132.	נספח ב' – הוראות ביטוח	7.5	נבקש כי ימחקו המילים "ו/או בקשר" ויתווספו המילים "מעשי ו/או מחדלי הקבלן".	הבקשה מתקבלת חלקית. יתווספו המילים: "בהתאם לדין".
133.	נספח ב' – הוראות ביטוח	7.6	נבקש כי ימחקו המילים "ו/או בקשר" ויתווספו המילים "מעשי ו/או מחדלי הקבלן".	הבקשה מקובלת.
134.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחים		1. צד ג- נא להסיר קוד 348	הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
			2. אחריות מקצועית – נא להסיר קוד 301 ו- 303 (לא רלוונטי לשירותים)	
135.	נספח ג' – מפרט טכני	15.00 15.02	נבקש להבהיר כי המזגנים המוצעים על המציע במכרז יכולים להיות בעלי תו תקן אירופאי, ובלבד שתואם לרשת החשמל הנהוגה בישראל (בהתאם להוראות סעיף 9(א)(1)(ב) לחוק התקנים, התשי"ג-1953), ושווה ערך לכל הפחות לדרישות התקן הישראלי.	הבקשה מקובלת.
136.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחים	צד ג'	נבקש למחוק את קוד 348	הבקשה מקובלת.
137.	נספח ג' – מפרט טכני	15.03 ח	נבקש להבהיר כי כל החובות יהיו כלפי המציע בלבד ולא על קבלן המשנה מטעמו	הבקשה מקובלת.
138.	נספח ג' – מפרט טכני	15.06	נבקש להבהיר כי היחידות יצוידו עם ציפוי הידרופילי בסיסי, וכי ציפוי מיוחד נגד קורוזיה (בלייגולד) יתומחר בנפרד, ככל ויהיה צורך.	הבקשה נדחית.
139.	נספח ג' – מפרט טכני	15.07 (1)	נבקש להבהיר כי הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי 9 מ"מ, ורק בהתקנת מערכות VRF, תבודד בעובי 13 מ"מ.	הבקשה מקובלת.
140.	נספח ג' – מפרט טכני	15.07 (1)	נבקש כי כיסוי בתעלות פח לבן לקטעי צנרת גלויים יתומחר בנפרד, ככל ויהיה צורך.	הנ"ל אכן מתומחר בנפרד בכתב הכמויות.
141.	נספח ג' – מפרט טכני	15.07 (2)	נבקש להבהיר כי צנרת חיצונית תלופף בסרט PVC לבן, וכי <u>סילפסט</u> יתומחר בנפרד, ככל ויהיה צורך.	הבקשה נדחית.
142.	נספח ג' – מפרט טכני	15.07 (6)	נבקש להבהיר כי סעיף זה כולו באחריות המזמינות.	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
143.	נספח ג' – מפרט טכני	15.08 (4)	נבקש להבהיר כי אספקת שלט קירי הינו בתוספת תשלום.	הבקשה נדחית.
144.	נספח ג' – מפרט טכני	15.08 (17)	נבקש כי מידות תריסי אוויר חוזר יהיו בהתאם לדגמי המזגנים ולא בהכרח במידות 60*60.	הבקשה נדחית.
145.	נספח ג' – מפרט טכני	15.09 (6)	נבקש עי ביטון הצנרת תהא באחריות המזמינות.	הבקשה נדחית.
146.	נספח ג' – מפרט טכני	15.09 (07)	נבקש להבהיר כי כבל חשמל ופיקוד יהא מסוג 8 גידים ולא 10 גידים.	הבקשה מקובלת.
147.	נספח ג' – מפרט טכני	15.09 (9)	נבקש כי שלט רחוק יתומחר בנפרד, ככל ויהיה צורך.	הבקשה נדחית.
148.	נספח ג' – מפרט טכני	15.10	נבקש להבהיר כי התקנת מזגן מיני מרכזי תבוצע עם תעלות שרשרים מבודדות אש.	הבקשה נדחית. הנ"ל יהא בהתאם לתכנון הנדרש.
149.	נספח ג' – מפרט טכני	15.11 ב	נבקש הבהרה וחידוד למה הכוונה ב"בהתאם לכל שיטה".	המיללים: "בהתאם לכל שיטה" יימחקו.
150.	נספח ג' – מפרט טכני	15.11 (5)	נבקש כי מדפסי וויסות יתומחרו בנפרד, ככל ויהיה צורך.	הבקשה נדחית.
151.	נספח ג' – מפרט טכני	15.14	נבקש למחוק את סעיף זה.	הבקשה נדחית.
152.	נספח ג' – מפרט טכני	15.15	נבקש למחוק את סעיף זה. לחלופין, יסופקו הוראות הפעלה והסבר.	הבקשה נדחית.
153.	נספח ג' – מפרט טכני	15.16 (2)	נבקש לשנות את זמן המענה ממועד הקריאה ל-72 שעות (ולא 24 שעות).	הבקשה מקובלת.
154.	נספח ג' – מפרט טכני	15.18 א	נבקש שהזמנת מנוף תתומחר בנפרד בהתאם לס' 15.03 ו', ככל ויהיה צורך.	הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך/נספח	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
155.	נספח ג' – מפרט טכני	15.18 ג	נבקש להבהיר כי צנרת ו- PVC מעל 8 מטר, יהיו בתוספת מחיר.	הבקשה מקובלת.
156.	נספח ג' – מפרט טכני	15.18 ה	נבקש לספור בריחים למעבה במקום סורג. סורג יתומחר בנפרד, ככל ויהיה צורך.	הבקשה נדחית.
157.	נספח ג' – מפרט טכני	15.18 ה	נבקש להסיר את הסורג בטחון וקוביות הבטון ממחירי ההתקנה הבסיסית ולהכניס אותם כתוספות	הבקשה נדחית.
158.	נספח ג' – מפרט טכני	15.18 י	נבקש שתעלות פח יתמחרו בנפרד.	הבקשה מקובלת.
159.	נספח ג' – מפרט טכני	15.18 יד	נבקש כי אספקה והתקנה יבוצעו עד 14 ימים מיום ההזמנה, למעט מקרים חריגים וחדרי תקשורת.	הבקשה נדחית.
160.	נספח ג' – מפרט טכני	15.0.22	נבקש שהסימונים על המעבה ומאייד יהיו מסוג מדבקת PVC עמידה לכל תנאי מזג אוויר.	הבקשה נדחית.
161.	נספח ג' – מפרט טכני	15.0.24	נבקש להבהיר כי חיבור המערכת לגלאי אש וקבלת התראות באחריות המזמינות.	הבקשה נדחית.
162.	נספח ג' – מפרט טכני	15.4.03	נבקש להבהיר כי טרמוסטט קירי בהזמנת מאייד VRF עילי יהיה בתוספת מחיר.	הבקשה נדחית.
163.	נספח ג' – מפרט טכני	15.6.5	נבקש להבהיר כי סעיף זה באחריות המזמינות.	הבקשה נדחית.
164.	נספח ג' – מפרט טכני	15.08	נבקש להבהיר כי עבודות חשמל באחריות המזמינות.	הבקשה מקובלת.
165.	נספח ג' – מפרט טכני	15.12 א.6.	נבקש להבהיר כי סעיף זה באחריות המזמינות.	הבקשה נדחית.
166.	נספח ג' – מפרט טכני	15.13.4	נבקש להבהיר כי ציפוי בליגולד יתומחר בנפרד.	הבקשה נדחית.



ועדת המכרזים המשותפת